



# Controlador N480D

## CONTROLADOR UNIVERSAL - MANUAL DE INSTRUCCIONES – V4.0x B

### ALERTAS DE SEGURIDAD

Los símbolos abajo son utilizados en equipamientos y en este documento para llamar la atención del usuario a informaciones importantes sobre seguridad y operación.

<b>CUIDADO:</b> Lea completamente el manual antes de instalar y operar el equipamiento.	<b>CUIDADO O PELIGRO:</b> Riesgo de electrocución

Todas las recomendaciones de seguridad que aparecen en este manual deben ser observadas para asegurar la seguridad personal y prevenir daños al instrumento o al sistema. Si el instrumento es utilizado de una forma distinta a la especificada en este manual, las protecciones de seguridad del equipamiento no serán eficaces.

### INSTALACIÓN

El controlador debe ser instalado en un panel con abertura cuadrada, con las dimensiones especificadas. Para la fijación al panel remueva las presillas de fijación del controlador, introduzca el controlador en la abertura del panel por su lado frontal y coloque la presilla nuevamente en el cuerpo del controlador. Presione firmemente las presillas de forma de fijar el controlador al panel.

Toda la parte interna del controlador puede ser removida de su caja por la parte frontal del panel, sin la necesidad de remover la caja, presilla o deshacer las conexiones. Para extraer el controlador de su caja, tómelo por el frontal y tire.

La Fig. 1 presenta la ubicación de todas las conexiones eléctricas del controlador:




Fig. 1 - Conexiones eléctricas del controlador

Termocuplas deben ser conectadas entre los terminales 10 y 11. El positivo del cable de compensación o extensión debe ser conectado al terminal número 11.

Sensores tipo Pt100 deben ser conectados a 3 cables en los terminales 10, 11 y 12. Para Pt100 a 2 cables, los terminales 11 y 12 deben ser interligados. Para la compensación correcta de la longitud de los cables, estos deben ser del mismo calibre.

### RECURSOS

#### ENTRADA

La Tabla 1 muestra los tipos de sensores de temperatura compatibles con el controlador y sus respectivos códigos.

TIPO	CÓDIGO	RANGO
J	<b>tc J</b>	Rango: -110 a 950 °C (-166 a 1742 °F)
K	<b>tc h</b>	Rango: -150 a 1370 °C (-238 a 2498 °F)
T	<b>tc t</b>	Rango: -160 a 400 °C (-256 a 752 °F)
N	<b>tc n</b>	Rango: -270 a 1300 °C (-454 a 2372 °F)
R	<b>tc r</b>	Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)
S	<b>tc S</b>	Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)
B	<b>tc b</b>	Rango: 400 a 1800 °C (752 a 3272 °F)
E	<b>tc E</b>	Rango: -90 a 730 °C (-130 a 1346 °F)
Pt100	<b>Pt</b>	Rango: -199.9 a 850 °C (-328 a 1562 °F)

Tabla 1 - Tipos de sensores aceptos por el controlador

#### SALIDAS DE CONTROL Y ALARMA (OUTA, OUTB, OUTC Y OUTD)

El controlador puede presentar 2, 3 el 4 salidas, que pueden ser configuradas como salidas de control el salidas de alarma. Estas salidas son identificadas en el panel trasero del controlador como OUTA, OUTB, OUTC Y OUTD.

El tipo de salida (control o alarma) es definido en la configuración del controlador. La configuración de las salidas es individual y definida en los parámetros **outA**, **outB**, **outC** y **outD**, respectivamente.

Salida de control es la salida destinada al efectivo control de la temperatura del proceso. Es posible configurar diferentes salidas como salida de control, sin embargo, cuando la salida **OUTD** es configurada como **Salida de Control Analógica**, las demás salidas de control son deshabilitadas.

La salida de control es **siempre deshabilitada** cuando es mostrada el mensaje **'Error'** en el visor del controlador, que señala falla en el proceso, defecto en el sensor o error de conexión.

Salidas de alarma son utilizadas para la señalización y/o seguridad del proceso. Para las salidas definidas como salida de alarma es necesario, aun, la definición de la función de alarma (ver ítem **Descripción de las Funciones de Alarma** de este manual).

## CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN

El controlador necesita ser configurado antes de ser utilizado. El usuario debe definir una condición para cada parámetro presentado como, por ejemplo, el tipo de sensor de temperatura adoptado ("TYPE"), la temperatura de proceso deseada ("SP"), los valores de temperatura para la actuación de las alarmas ("RISP" y "R2SP"), etc.

### ORGANIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Los parámetros del controlador están organizados en cuatro niveles (conjuntos de parámetros):

- Nivel de Operación
- Nivel de Sintonía
- Nivel de Programa
- Nivel de Entrada
- Nivel de Calibración

Al ser encendido, el controlador presenta la primera pantalla del Nivel de Operación. Esta pantalla muestra en la parte superior en rojo, el valor de la medición de temperatura (PV). En la parte inferior de la pantalla, en color verde se muestra el valor del Set Point del proceso (temperatura de ajuste deseada). Durante la operación, el controlador muestra esta pantalla de forma permanente. Para acceder a las otras pantallas de este ciclo, se debe presionar la tecla **P**.

Los demás niveles son encendidos cuando son necesarias alteraciones en la configuración del controlador. Para encender estos niveles basta mantener presionada la tecla **P** por aproximadamente tres segundos. Después de este tiempo, el controlador muestra el primer parámetro del próximo nivel (Nivel de Sintonía). Manteniendo la tecla presionada por más tres segundos, el nivel siguiente (Nivel de Entrada) es también encendido.

En el nivel deseado libere la tecla **P**. Presionando nuevamente la tecla **P**, se obtiene acceso a los demás parámetros de ese nivel. La tecla **◀** permite volver parámetros dentro del nivel.

La pantalla superior presenta el parámetro y la pantalla inferior muestra el valor de este parámetro. Las teclas **▲** y **▼** permiten al operador alterar el valor del parámetro que se muestra.

Después de encendido el último parámetro del nivel, el controlador retorna al nivel de Operación, indicando la temperatura del proceso y SP. Con el teclado inactivo por más de 20 segundos el controlador también retorna al nivel de Operación.

El valor del parámetro cambiado se guardará en la memoria permanente y pasará a ser utilizado por el controlador cuando se pasa al próximo parámetro de forma automática si ninguna tecla es actuada en los próximos 20 segundos.

### PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El controlador permite la protección de la configuración elaborada por el usuario, impidiendo alteraciones indebidas. El parámetro Protección (**Prot**), en el nivel de Calibración, determina el nivel de protección a ser adoptado, limitando el acceso a los niveles, conforme tabla abajo.

NÍVEL DE PROTECCIÓN	NIVELES PROTEGIDOS
1	Apenas el nivel de Calibración es protegido.
2	Niveles de Entrada y Calibración.
3	Niveles de Programa, Entrada y Calibración.
4	Niveles de Sintonía, Programa, Entrada y Calibración.
5	Todos los niveles son protegidos.

Tabla 2 – Niveles de Protección de la Configuración

### Contraseña de Acceso

Los niveles protegidos, cuando accesados, solicitan al usuario la Contraseña de Acceso que, si es insertada correctamente, da permiso para alteraciones en la configuración de los parámetros de estos niveles.

La Contraseña de Acceso es insertada en el parámetro **PASS** que es mostrado en el primero de los niveles protegidos.

Sin la contraseña de protección, los parámetros de los niveles protegidos pueden ser apenas visualizados.

La Contraseña de Acceso es definida por el usuario en el parámetro Password Change (**PASC**), presente en el nivel de Calibración.

Los controladores nuevos salen de fábrica con la contraseña de acceso definida como 1111.

### Protección de la contraseña de acceso

El controlador prevé un sistema de seguridad que ayuda a prevenir la entrada de innumerables contraseñas en el intento de acertar la contraseña correcta. Una vez identificada la entrada de 5 contraseñas inválidas seguidas, el controlador deja de aceptar contraseñas durante 10 minutos.

### Contraseña Maestra

En el caso de un olvido eventual de la contraseña de acceso, el usuario puede utilizar el recurso de la Contraseña Maestra. Esta contraseña cuando es insertada, da acceso con posibilidad de alteración al parámetro Password Change (**PASC**) y permite al usuario la definición de una nueva contraseña de acceso para el controlador.

La contraseña maestra está compuesta por los tres últimos dígitos del número de serie del controlador sumados al número 9000.

Como ejemplo, para el equipo con número de serie 07154321, la contraseña maestra es 9 3 2 1.

### NIVEL DE OPERACIÓN

INDICACIÓN DE TEMPERATURA Set Point del Control	Indicación de temperatura (PV) y setpoint del control. Al ser encendido, el controlador indica en el display superior el valor de temperatura del proceso. El display inferior es mostrado el valor de SP, que es el valor de temperatura deseado para el proceso.
<b>rRtE</b> Rate	Taza de subida de temperatura. Permite al usuario definir la característica de subida o bajada de la temperatura del proceso, del valor actual hasta el valor programado en el SP. La tasa se define en Grados por minuto. Ajustable de 0.0 a 100.0 °C por minuto.  Función disponible cuando seleccionada la opción Rate en el parámetro <b>Pr.tY</b> del ciclo de Entrada.
<b>t SP</b>	Tiempo de la Meseta: Intervalo de tiempo, en minutos, que el proceso debe permanecer en la temperatura definida en el SP. Ajustable de 0 a 9999.  Función disponible cuando seleccionada la opción Rate en el parámetro <b>Pr.tY</b> del ciclo de Entrada.
<b>E Pr</b> Enable Program	Ejecución de Programa. Determina la ejecución del programa de rampas y mesetas. <b>YES</b> Ejecuta programa <b>no</b> No ejecuta programa  Con salidas habilitadas ( <b>run= YES</b> ), el programa seleccionado entra en ejecución inmediatamente.  Función disponible cuando seleccionada la opción Pr en el parámetro <b>Pr.tY</b> del nivel de Entrada.
<b>run</b> Run	Pantalla que habilita o deshabilita la actuación del controlador sobre el proceso. Actúa como un interruptor conectando el desconectando el controlador.  <b>YES</b> Salidas habilitadas. <b>no</b> Salidas no habilitadas.

## NIVEL DE SINTONÍA

<b>Aut tune</b> Auto tune	<b>AUTO-TUNE:</b> Habilita la sintonía automática de los parámetros PID ( <b>Pb</b> , <b>Ir</b> , <b>dE</b> ). Ver el capítulo Determinación de los Parámetros PID en este manual y en el sitio web <a href="http://www.novusautomation.com">www.novusautomation.com</a> para más detalles. <b>OFF</b> Sintonía automática apagada <b>FASt</b> Ejecuta la sintonía en modo rápido <b>FULL</b> Ejecuta la sintonía en modo preciso
<b>Pb</b> Proportional band	<b>BANDA PROPORCIONAL.</b> Valor del término Proporcional del control PID, en porcentual del rango máximo del tipo de entrada. Cuando ajustado cero (0), el control es ON/OFF. Ajustable entre 0.0 y 500.0.
<b>Ir</b> integral rate	<b>TASA INTEGRAL.</b> Valor del término integral del control PID, en repeticiones por minuto. No utilizado por el controlador si seleccionado control ON/OFF ( <b>Pb=0</b> ). Ajustable entre 0.00 y 55.20.
<b>dE</b> derivative time	<b>TIEMPO DERIVATIVO.</b> Valor del término derivativo del control PID, en segundos. No utilizado por el controlador si seleccionado control ON/OFF ( <b>Pb=0</b> ). De 0 a 250.
<b>CE</b> Cycle time	<b>TIEMPO DEL CICLO PWM.</b> Valor en segundos del período de salida PWM. No utilizado por el controlador si seleccionado control ON/OFF ( <b>Pb=0</b> ). De 0.5 a 99.99.
<b>HYS</b> HYsterisis	<b>HISTÉRESIS DE CONTROL.</b> Es la histéresis para control ON/OFF (programado en unidad de temperatura). Este parámetro sólo es utilizado por el controlador si control ON/OFF ( <b>Pb=0</b> ).
<b>A1SP</b> <b>A2SP</b> Alarm SP	<b>SETPPOINT de Alarma 1 y 2.</b> Valor de temperatura para actuación de las alarmas 1 y 2.

## NIVEL DE PROGRAMA

<b>PtoL</b> Program Tolerance	Error máximo admitido entre la PV y SP durante la ejecución del programa. Si excedido, el programa se interrumpe (para de contar el tiempo) hasta el error se mantenga dentro de esta tolerancia. El valor 0 (cero) desactiva la función.
<b>PSP0</b> <b>PSP9</b> Program SP	SP's de Programa, 0 a 9: Conjunto de 10 valores de SP que definen los diversos segmentos del programa de rampas y mesetas.
<b>PE1</b> <b>PE9</b> Program Time	Intervalos de tiempo de los segmentos del programa. Define el tiempo de duración, en minutos, de cada uno de los 9 segmentos del programa. Configurable entre 0 y 9999 minutos.
<b>PE1</b> <b>PE9</b> Program event	Alarma de Segmento del programa (Alarma de Evento). Parámetros que definen la alarma deben ser accionados durante la ejecución de un determinado segmento del programa: <b>OFF</b> Sin alarmas en este segmento. <b>A1</b> Accionar la alarma 1 cuando el programa ejecuta este segmento. <b>A2</b> Accionar la alarma 2 cuando el programa ejecuta este segmento. <b>A1A2</b> Accionar las alarmas 1 y 2 cuando el programa ejecuta este segmento. Las alarmas adoptadas deben aún ser configuradas con la función Alarma de Evento "r5".
<b>rPEP</b> Repeat Program	Determina el número de veces que el programa se debe REPETIR, además de la ejecución inicial. Configurable de 0 a 9999 veces. Después de la última ejecución todas las salidas del controlador serán apagadas (RUN=OFF).

## NIVEL DE ENTRADA

<b>TYPE</b> TYPE	<b>TIPO DE ENTRADA.</b> Selección del tipo de sensor de temperatura a ser utilizado. Consultar <b>Tabla 1</b> . <i>Este debe ser el primer parámetro a ser configurado.</i>
<b>dPPo</b> Decimal Point	<b>Punto Decimal.</b> Determina la presentación del punto decimal.
<b>unit</b> unit	<b>UNIDAD DE TEMPERATURA.</b> Selecciona indicación en grados Celsius o Fahrenheit. <b>C</b> Grados Celsius (°C); <b>F</b> Grados Fahrenheit (°F).
<b>ACT</b> Action	<b>ACCIÓN DE CONTROL:</b> <b>rE</b> Acción reversa. En general usada en calentamiento. <b>dIr</b> Acción directa. En general usada en refrigeración.
<b>outA</b> <b>outB</b> <b>outI</b> <b>outD</b>	Función de las salidas OUTA, OUTB, OUTC y OUTD: <b>oFF</b> Salida no utilizada <b>CEr</b> Salida definida como salida de control <b>AL1</b> Salida definida como salida de alarma 1 <b>AL2</b> Salida definida como salida de alarma 2 <b>CE20</b> Salida definida como salida de control 0-20 mA (apenas para OUTD) <b>CE420</b> Salida definida como salida de control 4-20 mA (apenas para OUTD)
<b>SPLL</b> SP Low Limit	<b>Límite inferior de setpoint.</b> Selecciona el valor mínimo de ajuste para parámetros relativos de SP ( <b>SP</b> , <b>A1SP</b> , <b>A2SP</b> ).
<b>SPHL</b> SP High Limit	<b>Límite superior de setpoint.</b> Selecciona el valor máximo de ajuste para parámetros relativos de SP ( <b>SP</b> , <b>A1SP</b> , <b>A2SP</b> ).
<b>OFFS</b> OFF Set	<b>Offset para la PV.</b> Parámetro que permite adicionar un valor constante a la PV para alterar el nivel de la indicación.
<b>A1Fu</b> <b>A2Fu</b> Alarm Function	<b>Función de alarma 1 y 2:</b> Ver la <b>Tabla 3</b> la descripción de las funciones y los códigos a ser colocados en estas pantallas.
<b>A1HY</b> <b>A2HY</b> Alarm HYsterisis	<b>Histéresis de alarma 1 y 2:</b> Define la diferencia entre el valor medido en que la alarma es activada y el valor en que es desactiva.
<b>A1bL</b> <b>A2bL</b> Alarm Blocking	<b>Bloqueo inicial de alarmas:</b> <b>YES</b> Habilita bloqueo inicial <b>no</b> No habilita bloqueo inicial
<b>PrTY</b> Program Type	<b>Tipo de programa a ser adoptado por el controlador:</b> <b>nonE</b> No adopta ningún tipo de programa. <b>rAE</b> Adopta la función rampa/meseta. <b>Pr</b> Adopta el programa de Rampas y Mesetas completo.

## NIVEL DE CALIBRACIÓN

Todos los tipos de entrada y salida son calibrados en la fábrica. Si necesaria una recalibración, esta debe ser realizada por un profesional especializado. Se este nivel es accedido accidentalmente, pase por todos los parámetros sin realizar alteraciones en sus valores.

<b>PRSS</b>	<b>Password.</b> Entrada de la Contraseña de Acceso. Este parámetro es presentado antes de los niveles protegidos. Vea tópico <b>Protección de la Configuración.</b>
<b>InLC</b>	<b>Input Low Calibration.</b> Declaración de la señal de calibración de inicio del rango aplicado en la entrada analógica.
<b>InHC</b>	<b>Input High Calibration.</b> Declaración de la señal de calibración de final del rango aplicado en la entrada analógica.
<b>OutLC</b>	<b>Output Low Calibration.</b> Declaración del valor presente en la salida analógica.
<b>OutHC</b>	<b>Output High Calibration.</b> Declaración del valor presente en la salida analógica.
<b>rStr</b>	<b>Restore.</b> Recupera las calibraciones de fábrica de entrada, salida analógica y SP remoto, borrando toda y cualquier alteración hecha por el usuario.
<b>CJ</b>	<b>Cold Junction.</b> Ajuste de la temperatura de junta fría del controlador.
<b>PRSC</b>	<b>Password.</b> Permite definir una nueva contraseña de acceso, siempre diferente de cero.
<b>Prot</b>	<b>Protection.</b> Establece el Nivel de Protección. Vea Tabla 2.

**TIPO DE PROGRAMA ADOPTADO**

Están disponibles dos formas de ejecución de los programas en el controlador. El parámetro *Program Type* (**Pr.ty**) permite al usuario optar entre **Rampa al Meseta (rALE)** y un programa completo de Rampas y Mesetas (**Pr**). El usuario puede también optar por no ejecutar ningún tipo de programa (**nonE**).

**FUNCIÓN RAMPA AL MESETA**

Disponible cuando seleccionada la opción **rALE** en el parámetro **Pr.ty**.

El controlador permite que la temperatura del proceso cambie gradualmente de un valor inicial hasta un valor final especificado, determinando un comportamiento del tipo Rampa. El valor inicial de la Rampa será siempre la temperatura inicial del proceso (PV). El valor final será siempre el valor definido en el SP.

El usuario determina la velocidad de subida (o bajada) de la rampa en el parámetro "**rALE**", que define una tasa de variación de la temperatura en **grados por minuto**. Para deshabilitar la función Rampa, se debe programar el valor 0.0.

Cuando el valor de SP es alcanzado, el controlador pasa a controlar el proceso en el SP (meseta), por un intervalo de tiempo previamente definido o de forma indefinida.

El parámetro **t SP**, ajustable entre 0 y 9999 minutos, determina la duración del meseta. Al final del meseta el control se deshabilita (**run= no**) y **todas** las salidas son desconectadas. Colocando el valor 0 en **t SP** el control sigue indefinidamente sin límite de tiempo.

Una alarma se puede asociar al final de la meseta. La Función de Alarma **End.t** determina que una alarma sea activada al final de la meseta. Válido apenas con **t SP ≠ 0**.




Fig. 2 - Función Rampa al Meseta

Al reiniciar después de un corte de energía eléctrica el controlador vuelve automáticamente a la ejecución de la función Rampa al Meseta. Si el valor de la PV es menor que el valor del SP, la Rampa reinicia en este punto hasta alcanzar el SP. Si la temperatura es igual al SP, se reinicia la ejecución de la meseta.

**PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS COMPLETO**

Disponible cuando seleccionada la opción **Pr** en el parámetro **Pr.ty**.

El controlador permite la elaboración de un programa de rampas y mesetas de temperatura. Este programa se crea a partir de la definición de valores de SP e intervalos de tiempo, definiendo hasta nueve (9) **segmentos de programa**. La Fig. 3 muestra un modelo de programa con 9 segmentos:




Fig. 3 - Ejemplo de un programa de rampas y mesetas

El programa creado queda almacenado permanentemente en la memoria del controlador. Puede ser modificado libremente, ejecutado siempre y repetido cuantas veces como sea necesario.

Para la ejecución de un programa:

- 1- desactivar las salidas (**run= no**);
- 2- habilitar la ejecución del parámetro **EPPr= YES**;
- 3- disparar el inicio activando las salidas (**run= YES**).

Una vez iniciada la ejecución de un programa, el controlador pasa a generar automáticamente los valores del SP definidos para cada segmento del programa. El ajuste del SP en la pantalla de indicación queda bloqueado.

**FUNCIÓN TOLERANCIA DE PROGRAMA - Ptol**

La función tolerancia de programa "**Ptol**" define el límite de error máximo entre los valores de la PV y el SP durante la ejecución del programa. Si este límite se excede, el conteo de tiempo del segmento (Pt1...Pt9) se interrumpe hasta que el error quede dentro de la tolerancia establecida. Con un valor >0, el usuario indica en su programa que debe ser dada prioridad a la PV con relación a los valores de tiempo determinados.

Si se programa cero en la tolerancia (**Ptol= 0**), el controlador ejecuta el programa definido sin considerar eventuales errores entre la PV y el SP. Así, el usuario define que la prioridad sea dada al tiempo de ejecución del programa.

**PROGRAMAS CON POCOS SEGMENTOS**

Para la ejecución de un programa con menor número de segmentos, basta programar 0 (cero) para el intervalo de tiempo del segmento que sucede al último segmento del programa deseado.




Fig. 4 - Ejemplo de programa con solo 3 segmentos

**REPETICIONES SUCESIVAS DE UN PROGRAMA**

El programa elaborado puede ser repetido varias veces, siempre reiniciando inmediatamente al final de cada ejecución.

El parámetro **rPEP** (rePeat Program) en el ciclo de Programas configura el número de veces que el programa debe ser **REPETIDO**. Determina el número de ejecuciones además de la ejecución inicial.

Con cero (0) el programa es ejecutado una única vez. No será repetido.

Importante: Después de la última ejecución del programa, todas las salidas del controlador son desactivadas y el parámetro **RUN** pasa para la condición **OFF**.

### AUTO SINTONÍA DE LOS PARÁMETROS PID

Durante la sintonía automática el proceso es controlado en modo ON/OFF para el *setpoint* (SP) programado — la función Rampa al Meseta es deshabilitada. La auto-sintonía puede tardar varios minutos para ser concluida en algunos procesos. El procedimiento recomendado para su ejecución es el siguiente:

- Programar el SP para un valor próximo al punto en que operará el proceso después de sintonizado.
- Habilitar la sintonía automática en la pantalla "Atun" seleccionando 1.
- Programar el valor 1 en la pantalla "run".

Durante a sintonía automática el indicador TUNE, en la parte frontal del controlador, permanecerá prendido.

Durante la ejecución de la sintonía automática, grandes oscilaciones pueden ser inducidas en proceso alrededor del *setpoint*. Verificar antes si el proceso soportaría estas oscilaciones.

Si la sintonía automática no resulta en control satisfactorio, la **Tabla 3** presenta orientación en como corregir el comportamiento del proceso.

PARÁMETRO	PROBLEMA VERIFICADO	SOLUCIÓN
Banda Proporcional	Respuesta lenta	Disminuir
	Gran oscilación	Aumentar
Tasa de Integración	Respuesta lenta	Aumentar
	Gran oscilación	Disminuir
Tiempo Derivativo	Respuesta lenta o inestabilidad	Disminuir
	Gran oscilación	Aumentar

Tabla 3 - Orientación para ajuste manual de los parámetros PID.

### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ALARMA

Las alarmas de mínimo y máximo son utilizadas para indicar valores extremos de la temperatura. Estos valores extremos son definidos en las pantallas "RISP" y "R2SP".

Las alarmas diferenciales son utilizadas para indicar desvíos entre la temperatura y el *setpoint* de control (SP). Los valores definidos por el usuario en las pantallas "RISP" y "R2SP" representan los valores de esos desvíos.

El bloqueo inicial impide el accionamiento de las alarmas cuando el controlador se conecta hasta que a temperatura alcance la primera vez el valor del SP.

La alarma de error de sensor permite detectar fallas en el sensor.

La Función Fin de Meseta (**Endt**) determina que una alarma sea activada al final de la meseta.

Con Alarma de Evento, una alarma es accionada durante la ejecución de un determinado segmento del programa.

La **Tabla 4** ilustra la operación de cada función de alarma, utilizando la alarma 1 como ejemplo, y presenta su código de identificación en las pantallas "RIFu" y "R2Fu".

Utilizando la Alarma 1 como ejemplo.

PANTALLA	TIPO	ACTUACIÓN
<b>oFF</b>	Inoperante	Salida no es utilizada como alarma.
<b>Lo</b>	Valor mínimo (Low)	
<b>Hi</b>	Valor máximo (High)	
<b>dIF</b>	Diferencial (diFerential)	 SPAn positivo      SPAn negativo
<b>dIFL</b>	Mínimo Diferencial (diFerential Low)	 SPAn positivo      SPAn negativo
<b>dIFH</b>	Máximo Diferencial (diFerential High)	 SPAn positivo      SPAn negativo
<b>iErr</b>	Sensor abierto (input Error)	Accionado cuando la señal de entrada de la PV se interrumpe, queda afuera de los límites de rango o cuando el Pt100 está en cortocircuito.
<b>Endt</b>	Fin de Meseta	Acciona al final del tiempo de meseta.
<b>rS</b>	Evento (ramp and Soak)	Accionado en un segmento específico de programa.

Tabla 4 – Funciones de alarma

Donde SPAn refiere a los *Setpoints* de Alarma "SPR1" y "SPR2".

### PROBLEMAS CON EL CONTROLADOR

Errores de conexión y configuración inadecuada constituyen la mayor parte de los problemas presentados en la utilización del controlador. Una revisión final puede evitar pérdidas de tiempo y perjuicios. El controlador muestra algunos mensajes que tiene por objetivo auxiliar al usuario en la identificación de problemas.

: Sensor midiendo temperatura abajo de la mínima especificada.

: Sensor midiendo temperatura encima de la máxima especificada.

: Falla en el controlador o Erro en el sensor, ejemplos: Termocupla abierto, Pt100 abierto, en cortocircuito o mal conectado.

Si continúa el mensaje "Erro" aún después de un análisis de la instalación, entre en contacto con el fabricante informando el Número de Serie del equipo.

### OBTENCIÓN DE LA VERSIÓN Y DEL NÚMERO DE SÉRIE DEL CONTROLADOR

El controlador cuando es conectado, muestra en su pantalla, durante tres segundos, su versión (revisión). Para obtener el número de serie basta conectar el controlador presionando la tecla .

Estas informaciones son necesarias para eventuales consultas al fabricante del controlador.

## ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES:** ..... 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN)  
 ..... Peso Aproximado: 150 g

**RECORTE EN EL PANEL:** ..... 45,5 x 45,5 mm (+0,5 -0,0 mm)

**ALIMENTACIÓN:** ..... 100 a 240 Vca/cc ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz  
 Opcionalmente: ..... 24 Vca/cc  $\pm 10\%$   
 Consumo máximo: ..... 6 VA

### CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura de Operación: ..... 5 a 50 °C  
 Humedad Relativa: ..... 80 % max. hasta 30 °C  
 Para temperaturas mayores que 30 °C, disminuir 3 % por °C,  
 Uso interno; Categoría de instalación II, Grado de polución 2;  
 altitud < 2000 m

**ENTRADA** ..... Termocuplas, Pt100 (conforme **Tabla 1**)

**Resolución Interna:** ..... 32767 niveles (15 bits)

**Resolución del Pantalla:** ...12000 niveles (de -1999 hasta 9999)

**Tasa de lectura de la entrada:** ..... hasta 55 por segundo

**Precisión:** ..... Termocuplas J, K, T, E: 0,25 % del *span*  $\pm 1\text{ }^\circ\text{C}$

..... Termocuplas N, R, S, B: 0,25 % del *span*  $\pm 3\text{ }^\circ\text{C}$

..... Pt100: 0,2 % del *span*

**Impedancia de entrada:** ..... Pt100 y termocuplas: >10 M $\Omega$

**Medición del Pt100:** ..... Tipo 3 hilos, ( $\alpha=0,00385$ )  
 con compensación de longitud del cable, corriente de excitación  
 de 0,170 mA.

Todos los tipos de entrada calibrados de fábrica. Termocuplas  
 conforme norma NBR 12771/99, RTD's NBR 13773/97.

### SALIDAS:

OUTA / OUTC ..... Relé SPST-NA: 1,5 A / 240 Vca,  
 ..... uso general, carga resistiva; 100 k niveles

OUTB ..... Pulso de tensión para SSR, 12 V máx. / 20 mA

OUTD (RPR / RRR) ..... Relé SPDT: 3 A / 250 Vca, uso general

OUTD (RAR) ..... 0-20 mA o 4-20 mA  
 550  $\Omega$  max. 31000 niveles, aislada

### COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:

..... EN 61326-1:1997 y EN 61326-1/A1:1998

**SEGURIDAD:** ..... EN61010-1:1993 y EN61010-1/A2:1995

**PANEL FRONTAL:** IP65, POLICARBONATO UL94 V-2;

**CAJA:** IP30, ABS+PC UL94 V-0;

**INICIA OPERACIÓN DESPUÉS 3 SEGUNDOS DE ENCENDIDA;**

## IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

La etiqueta fijada en el controlador muestra la identificación del  
 modelo, de acuerdo a lo descrito a seguir.

**N480 D - A - B**

**Onde A =**

**RP:** OUTA: Relé; OUTB: Pulso

**RPR:** OUTA: Relé; OUTB: Pulso; OUTD: Relé

**RAR:** OUTA: Relé; OUTB: Pulso; OUTD: 0-20/4-20 mA

**RRR:** OUTA: Relé; OUTB: Pulso; OUTC: Relé; OUTD: Relé

**Donde B=** ..... **24V** para alimentación 24 Vcc/da

..... **nada constado:** alimentación 100~240 Vac/dc

## INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Los proyectos de sistemas de control deben tener en cuenta el  
 potencial de falla de cualquiera de sus partes. Este producto no es  
 un dispositivo de seguridad o protección y sus alarmas internas no  
 proveen protección en caso de falla. Dispositivos de seguridad  
 externos deben ser previstos siempre que hubiera riesgos para  
 personas o bienes.

El desempeño y las especificaciones de este producto pueden ser  
 afectados por su ambiente de operación e instalación. Es  
 responsabilidad del usuario garantizar la adecuada puesta a tierra, el  
 blindaje, recorrido de los cables y filtrado de ruidos eléctricos  
 siguiendo las normas locales y las buenas prácticas de instalación y  
 compatibilidad electromagnética.

## SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este producto no contiene piezas plausibles de reparación. Contacte  
 a nuestro representante local para obtener servicio autorizado. Para  
 soluciones de problemas visite nuestras FAQ en  
[www.novusautomation.com](http://www.novusautomation.com).

## GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

NOVUS garantiza al comprador de origen que este producto está  
 libre de defectos de materia prima y fabricación bajo uso y servicios  
 normales dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de despacho de  
 fábrica o de su canal oficial de ventas hacia el comprador de origen.

La responsabilidad de NOVUS durante el período de garantía se  
 restringe al costo de la corrección del defecto presentado por el  
 equipamiento o su sustitución y termina juntamente con el plazo de  
 garantía.

Para informaciones completas sobre garantía y limitaciones de  
 responsabilidad, verificar la sección en nuestro sitio web  
[www.novusautomation.com](http://www.novusautomation.com).